

四、废水监测结果

表 4-1 废水监测结果表

(单位: mg/L, pH无量纲)

采样日期	监测点位	监测频次	样品性状	pH	化学需氧量	五日生化需氧量	悬浮物	氨氮
2020.4.10	厂区污水 排放口	第一次	无色、无味、微浊、无油膜	7.54	198	66.9	148	13.6
		第二次	无色、无味、微浊、无油膜	7.50	194	73.9	145	14.2
		第三次	无色、无味、微浊、无油膜	7.44	201	68.1	147	14.6
		第四次	无色、无味、微浊、无油膜	7.56	209	70.3	146	13.4
2020.4.11	厂区污水 排放口	第一次	无色、无味、微浊、无油膜	7.45	194	64.9	144	14.8
		第二次	无色、无味、微浊、无油膜	7.61	201	70.5	147	15.1
		第三次	无色、无味、微浊、无油膜	7.48	190	69.5	145	13.4
		第四次	无色、无味、微浊、无油膜	7.70	209	66.2	143	13.2